



PELIGRO

5/16/2008

Ningún EEP Disponible El Trabajo Mientras Vigorizó Prohibido

3' - 11.4" Distancia Límite de Aproximación a la Fuente del Arco
412.8 cal/cm² Descargas Eléctricas en 18 Pulgadas
N/A Nivel de Equipo de Protección Personal (EPP)
Cuando no haya el Equipo de Protección Personal Idóneo

13.2kV Voltate de Descargas Eléctrica si se Retirada la Topa
0' - 0" Frontera de Aproximación Límite
0' - 0" Frontera de Aproximación Restringida
0' - 0" Frontera de Aproximación Prohibida

Equipo: Sub-Station Transformer EPP - Equipo de Protección Personal
FR - A Prueba de Fuego O Flama



PELIGRO

5/16/2008

Riesgo de Arco Eléctrico EPP Obligatorio

1' - 9.8" Distancia Límite de Aproximación a la Fuente del Arco
30.8 cal/cm² Descargas Eléctricas en 18 Pulgadas
#4 Nivel de Equipo de Protección Personal (EPP)
Ropa interior de Algodón + Camisa y Pantalón de FR + Traje
Multicapa a Prueba de Descargas

480V Voltate de Descargas Eléctrica si se Retirada la Topa
0' - 8.4" Frontera de Aproximación Límite
0' - 4.8" Frontera de Aproximación Restringida
0' - 3.8" Frontera de Aproximación Prohibida

Equipo: MDP EPP - Equipo de Protección Personal
FR - A Prueba de Fuego O Flama

